

Odpowiedzi na zapytanie znak sprawy ZP.271.05.2022

z dnia 15.03.2022 r.

W związku z wystąpieniem jednego oferenta z zapytaniem i jego propozycją przychylam się do jego propozycji i tak :

1. W §2 wzoru umowy w miejsce dotychczasowej treści wprowadza się nowy zapis **„Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustala się na – 6 tygodni od dnia zawarcia umowy”**.
2. Doprecyzowuję zapytanie ofertowe w ten sposób, że w ust. 10 pkt 2 w miejsce dotychczasowej treści wprowadza się nowy zapis **„parafowany wzór umowy -załącznik nr 2 do zaproszenia”**.
3. W §8 ust. 1 pkt 1) umowy wysokość 1% **zmieniam na 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie wskazanym w §2**.
4. Odnośnie rezerwy mocy przyłączeniowej elektrycznej budynku urzędu dla potrzeb klimatyzacji to potwierdzam, że ewentualnym zwiększeniem mocy zajmie się zamawiający we własnym zakresie.
5. Odnośnie czasu skutecznej reakcji na zgłoszenie awarii : zgłoszenie awarii lub usterki będzie zgłaszane telefonicznie lub e-mail oraz zwrotnej wiadomości o przyjęciu zgłoszenia - czas reakcji oznacza minimalny czas przystąpienia do wykonania czynności serwisowych licząc od momentu zgłoszenia awarii lub usterki przez zamawiającego. Czas reakcji będzie wyliczony z podanego wzoru na podstawie zadeklarowanego czasu podanego przez Wykonawców. Czas naprawy to czas całkowitego usunięcia awarii lub usterki i przywrócenia urządzenia do pełnej sprawności, licząc od momentu zgłoszenia awarii wykonawcy. Czas skutecznego usunięcia awarii uzależniony jest od zakresu i charakteru tej awarii. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za opóźnienie w usunięciu awarii na zasadach ogólnych jak za nienależyte wykonanie umowy.

Z poważaniem

sekretarz Jerzy Gruszecki