

**Odpowiedzi na zadane pytania do zaproszenia
do złożenia propozycji cenowej na „Wykonanie centralnego ogrzewania
gazowego w świetlicy wiejskiej w Brylińcach gm. Krasieczyn”.**

Znak sprawy : ZP.271.03.2021

Odpowiedzi :

1. Czy do wyceny wliczyć wentylację pomieszczenia gdzie będzie się znajdował kocioł CO – **nie**
2. Czy do wyceny należy ująć rurociąg instalacji gazowej oraz próbę szczelności instalacji – **tak**
3. Czy do wyceny należy wliczyć montaż grzejników zakupionych przez zamawiającego – **tak**,
4. Czy do wyceny należy wliczyć zakup armatury instalacyjnej kotła i zakup reduktorów gazu i filtra gazowego – **należy zakupić kocioł gazowy wraz z całym wyposażeniem, kocioł gazowy ma być 2 - u funkcyjny o mocy 20 kW** , z tym, że uruchomienie kotła może wykonać tylko autoryzowany serwisant,
5. Czy do wyceny doliczyć przebicie i bruzdy do instalacji gazowej oraz CO.- **tak**
6. Czy do wyceny doliczyć odbiór kominiarski – **nie**
7. Czy do wyceny wliczyć doprowadzenie instalacji wodnej i elektrycznej do kotła – **tak**


z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy Krasieczyn
mgr inż. Jerzy Gruszecki